

Условные обозначения

	Прибор приемно-контрольный		Оконечный резистор
	Пульт контроля и управления		Оповещатель звуковой
	Извещатель пожарный дымовой		Оповещатель световой
	Извещатель пожарный ручной		Источник питания
	Извещатель пожарный дымовой линейный		

ОСА-1

Прибор управления световыми оповещателями

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Наименование защищаемых помещений	Вид защиты	Приемная станция		Извещатель	
		Тип	Кол.	Тип	Кол.
ДОМ КУЛЬТУРЫ по адресу: Ленинградская обл., Приозерский район, пос. Мельниково, ул. Калинина, д.2	Пожарная сигнализация	С2000-4	1	ИПР-ЗСУ	4
		С2000	1	ИП212-34А	21
		С2000-КПБ	1	ИПДЛ-Д-1/4Р	7
				ИПР 513-3А исп.02	8
	Оповещение	ОСА-1	1	Молния-12 "Выход"	11
				"Стрелка влево"	1
				"Стрелка вправо"	1
				Стандарт	9

Рабочий проект ПС разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность эксплуатации здания при соблюдении предусмотренных мероприятий, а также установленных правил безопасности.

Главный инженер проекта _____ /М.А. Кузьмичев/

						52-10-ПС	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата		1.3